

Assunto: **Re: Dúvidas da TP 01 2017**  
De: Licitação CRMV-PB <licitacao@crmvpb.org.br>  
Para: <zoih@zoih.com.br>  
Cc: Alessandro <licitacao01@crmvpb.org.br>, <registro@crmvpb.org.br>  
Data: 23/11/2017 17:19



Resposta ao esclarecimento:

Com relação aos itens 110201 e 110202, os valores estão trocados, sendo assim, o correto é:

Ítem 110201 - Quantidade = 06 - Valor Unitário = R\$ 162,50

Ítem 110202 - Quantidade = 32 - Valor Unitário = R\$ 123,50

Com relação ao fck dos Sub-Ítems de estrutura: 0401, 0402, 0403, 0404, o concreto a ser utilizado é o mesmo especificado para o ítem FUNDAÇÃO, ou seja:

fck = 25 Mpa

Sem mais para o momento, continuo a disposição para quaisquer questionamentos

Em 23 de novembro de 2017 14:01, Licitação CRMV-PB <licitacao@crmvpb.org.br> escreveu:

----- Mensagem original -----

**Assunto:**Dúvidas da TP 01 2017  
**Data:**22/11/2017 19:33  
**De:**zoih Engenharia <zoih@zoih.com.br>  
**Para:**licitacao@crmvpb.org.br

À Comissão de Licitação,

Gostaria de esclarecer algumas dúvidas:

Por quê o ponto de telefone/lógica DUPLO (item 110201 - R\$ 123,50/un) é mais barato que o ponto de telefone/lógica SIMPLES (item 110202 - R\$ 162,50/un)?

Qual o FCK do concreto dos subitens do item **ESTRUTURA?**

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

Zoih Engenharia Ltda.  
Fábio Maia Villar  
--

Atenciosamente,

Ivana Lucena  
Setor de Licitação



--

Atenciosamente,

Ivana Lucena  
Setor de Licitação

